

Приложение 2
к Техническому регламенту
Способы защиты металлических конструкций от воздействия огня

п.п	Способ огнезащиты		Объемная масса, кг/м ³	Коэффициент теплопро- водности, Вт/м*град	Толщина огнезащиты, мм, при требуемых пределах огнестойкости, ч				
					0,75	1	1,5	2	2,5
	Бетонирование		2500	0,98				50	60
	Огнезащитные облицовки	Кирпич	1800	0,71	65*	65*	65*	65	120
		Гипсокартонные листы	850	0,42	16	16	32	32	
	Огнезащитные покрытия	Цементно- песчаная штукатурка	1800	0,13	25	30	40	50	60
		Перлитовая штукатурка	500	0,108	15	20	30	40	50
		Фосфатное покрытие ОФП-ММ	300	0,08	15	20	30	40	45
	Вспучиваю- щиеся огнезащитные покрытия	Различные огнезащитные составы	согласно норматив - ными докумен- тами	-	согласно норма- тивными докумен- тами		-		