Номер закупок (конкурса):	2026-37916
	61850, ГОСТ Р МЭК 60870-5-104) и локальной настройки/считывания данных через NFC и/или Bluetooth, сенсорную панель оператора с дупликацией мнемосхемы шкафа, отображением состояния выключателей, секций, напряжений и токов по каждой линии, визуализацией пофидерного контроля изоляции в реальном времени, встроенный контроллер сбора и передачи данных с поддержкой не менее 6 интерфейсов RS-485 (Modbus RTU, ГОСТ Р МЭК 60870-5-101), не менее 2 портов Ethernet (Modbus TCP, IEC 61850, PRP-резервирование), резервного канала связи по сотовой сети (4G/3G), синхронизации времени (SNTP, IRIG-B), гибкой логики обработки сигналов, интеграции в действующие АСУ и системы РЗА, встроенной тепловизионной матрицы с передачей данных на мобильное устройство, функцией предиктивной диагностики контактных соединений с использованием бесконтактных меток, автоматическим тестированием кабелей от АБ с дифференциальной тепловой защитой, записью событий в архив и выводом сигнализации на центральный пульт, поставкой с монтажом в соответствии с нормами электробезопасности, шеф-надзором, круглосуточной технической поддержкой 24/7, обязательным предоставлением участником тендера полного описания технического решения с принципиальными схемами, чертежами, перечнем оборудования, спецификацией ПО, сертификатами ЕАЭС, протоколами заводских испытаний и наладки, руководствами по эксплуатации всех установленных устройств и подтверждением совместимости с действующими системами РЗА, с разработкой проекта привязки к существующим устройствам РЗА. Поставляемые Товары, ввозимые и производимые в Республике Казахстан по всем показателям (техническим и качественным) должны соответствовать указанным межгосударственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ). В подтверждение соответствия предлагаемых Товаров технической спецификации, ввозимых на территорию Республики Казахстан, потенциальному поставщику необходимо предоставить к заявке на конкурс – копию паспорта (сертификата) качества завода-изготовителя, сертификат соответствия и/или декларацию соответствия, если товар подлежит обязательной сертификации и сертификата происхождения (при импорте) или письменное обязательство поставщика о предоставлении документов, подтверждающих соответствие предлагаемых Товаров технической спецификации с первой партией поставки Товара. Продукция, не подлежащая обязательной сертификации, должна иметь товарный знак завода изготовителя, каждая партия должна сопровождаться документом (паспортом, сертификатом), подтверждающим качество продукции. Требуемые условия гарантии качества: качество поставляемого Товара должно соответствовать предоставленному паспорту, ГОСТу, техническим условиям, сертификату соответствия. Товар должен находится на хранении не более половины срока хранения,

Ахметова Маруан Талиповна

Номер закупок (конкурса):	2026-37916
	предусмотренного для данного вида товара, свободен от прав третьих лиц, в споре, под арестом не состоять.
Номер лота:	Лот № 5
Наименование лота:	Щит постоянного тока
Описание лота:	Щит постоянного тока
Дополнительное описание лота:	Щит постоянного тока Предоставить документ, подтверждающий производство товара потенциальным поставщиком, находящимся в реестре казахстанских производителей товаров, работ и услуг, является выписка из реестра, которая должна содержать сведения о казахстанском товаропроизводителе, производимом им товаре с указанием сведений о нем и доле внутристрановой ценности.
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	2
Единица измерения:	комплект
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	Республика Казахстан, область Ұлытау, г. Жезказган, ул. М.Маметовой 33, п/склад.. ТОО «Жезказганская РЭК»
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	Период поставки в течении 2026-2027 г. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ отраженного в спецификации. Срок поставки 110 календарных дней от даты направления заказа.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления — Щит постоянного тока (ЩПТ), состоящий из трёх напольных шкафов (вводно-секционного ШВС и двух шкафов отходящих линий ШОЛ-1 и ШОЛ-2) габаритами 2200×800×600 мм или 2200×1000×600 мм (с учётом цоколя и информационной панели) каждый, с двухсторонним обслуживанием, степенью защиты не ниже IP42 по ГОСТ 14254-2015, климатическим исполнением УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69, передними и задними сплошными двухстворчатыми дверями, нижним кабельным вводом, питаемый сетью 220 В постоянного тока, с четырьмя секциями шин (ED1, ED2, EC1, EC2), вводными и секционными автоматическими выключателями, секционированием шин через пакетные переключатели EC1/EC2 и EC2/EC1, автоматическими выключателями-разъединителями на каждой отходящей линии, многофункциональными цифровыми измерительными приборами на каждой секции и на вводе, обеспечивающими измерение тока, напряжения, частоты, активной, реактивной и полной мощности, коэффициента мощности, энергии, контроль состояния изоляции по фидерам и симметрии аккумуляторных батарей с выдачей сигналов на систему централизованной сигнализации, отображение параметров на встроенном цветном дисплее, журнал событий, регистрацию аварийных ситуаций, запись и хранение осциллограмм с возможностью выгрузки через интерфейсы RS-485 (Modbus RTU), Ethernet (Modbus TCP, IEC

Ахметова Маруан Талгатовна

Номер закупок (конкурса):	2026-37916
	61850, ГОСТ Р МЭК 60870-5-104) и локальной настройки/считывания данных через NFC и/или Bluetooth, сенсорную панель оператора с дупликацией мнемосхемы шкафа, отображением состояния выключателей, секций, напряжений и токов по каждой линии, визуализацией пофидерного контроля изоляции в реальном времени, встроенный контроллер сбора и передачи данных с поддержкой не менее 6 интерфейсов RS-485 (Modbus RTU, ГОСТ Р МЭК 60870-5-101), не менее 2 портов Ethernet (Modbus TCP, IEC 61850, PRP-резервирование), резервного канала связи по сотовой сети (4G/3G), синхронизации времени (SNTP, IRIG-B), гибкой логики обработки сигналов, интеграции в действующие АСУ и системы РЗА, встроенной тепловизионной матрицы с передачей данных на мобильное устройство, функцией предиктивной диагностики контактных соединений с использованием бесконтактных меток, автоматическим тестированием кабелей от АБ с дифференциальной тепловой защитой, записью событий в архив и выводом сигнализации на центральный пульт, поставкой с монтажом в соответствии с нормами электробезопасности, шеф-надзором, круглосуточной технической поддержкой 24/7, обязательным предоставлением участником тендера полного описания технического решения с принципиальными схемами, чертежами, перечнем оборудования, спецификацией ПО, сертификатами ЕАЭС, протоколами заводских испытаний и наладки, руководствами по эксплуатации всех установленных устройств и подтверждением совместимости с действующими системами РЗА, с разработкой проекта привязки к существующим устройствам РЗА. Поставляемые Товары, ввозимые и производимые в Республике Казахстан по всем показателям (техническим и качественным) должны соответствовать указанным межгосударственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ). В подтверждение соответствия предлагаемых Товаров технической спецификации, ввозимых на территорию Республики Казахстан, потенциальному поставщику необходимо предоставить к заявке на конкурс – копию паспорта (сертификата) качества завода-изготовителя, сертификат соответствия и/или декларацию соответствия, если товар подлежит обязательной сертификации и сертификата происхождения (при импорте) или письменное обязательство поставщика о предоставлении документов, подтверждающих соответствие предлагаемых Товаров технической спецификации с первой партией поставки Товара. Продукция, не подлежащая обязательной сертификации, должна иметь товарный знак завода изготовителя, каждая партия должна сопровождаться документом (паспортом, сертификатом), подтверждающим качество продукции. Требуемые условия гарантии качества: качество поставляемого Товара должно соответствовать предоставленному паспорту, ГОСТу, техническим условиям, сертификату соответствия. Товар должен находится на хранении не более половины срока хранения,

Ахметова Маруан Талиповна

Номер закупок (конкурса):	2026-37916
	предусмотренного для данного вида товара, свободен от прав третьих лиц, в споре, под арестом не состоять.
Номер лота:	Лот № 6
Наименование лота:	Щит собственных нужд ЩСН
Описание лота:	Щит собственных нужд ЩСН
Дополнительное описание лота:	Щит собственных нужд ЩСН Предоставить документ, подтверждающий производство товара потенциальным поставщиком, находящимся в реестре казахстанских производителей товаров, работ и услуг, является выписка из реестра, которая должна содержать сведения о казахстанском товаропроизводителе, производимом им товаре с указанием сведений о нем и доле внутристрановой ценности.
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	комплект
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	Республика Казахстан, область Ұлытау, г. Жезказган, ул. М.Маметовой 33, ц/склад.. ТОО «Жезказганская РЭК»
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	Период поставки в течении 2026-2027 г. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ отраженного в спецификации. Срок поставки 110 календарных дней от даты направления заказа.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления — Щит собственных нужд (ЩСН) 0,4 кВ, состоящий из пяти напольных шкафов (два шкафа ввода, один секционный шкаф и два шкафа отходящих линий) на две секции шин с возможностью секционирования, исполнение шкафов с двухсторонним обслуживанием и нижним кабельным вводом, общим габаритом линейки 2200×4000×600 мм, степенью защиты не ниже IP42 по ГОСТ 14254-2015, климатическим исполнением УХЛ3.1 по ГОСТ 15150-69, передними и задними сплошными двухстворчатыми дверями, вводными автоматическими выключателями номиналом 630 А, секционным автоматическим выключателем номиналом 400 А, отходящими линиями 1-й секции шин с автоматами на 32 А, 125 А, 40 А, 25 А, 160 А, 25 А и 2-й секции шин с автоматами на 25 А, 80 А, 25 А, 40 А, 125 А, 32 А, оснащёнными цифровыми многофункциональными приборами с функциями измерения тока, напряжения, частоты, активной, реактивной и полной мощности, коэффициента мощности, отображения векторных диаграмм токов и напряжений, осциллографа по логике срабатывания, учёта электроэнергии с журналированием, записи и хранения аварийных событий и осциллограмм, обязательной интеграцией дифференциальной тепловой защиты всех зон (отсек ввода/вывода, сборные шины, отсек выключателя) с тепловизионными датчиками для контроля температуры

Ахметова Марьям Талиповна

Номер закупок (конкурса):	2026-37916
	контактных соединений отходящих кабелей и шин, визуализацией тепловой карты, автоматической передачей тепловых данных в АРМ диспетчера и архивированием измерений, автоматическим тестированием кабельных линий и диагностикой состояния, защитой от пониженного/повышенного напряжения, асимметрии фаз, обрыва фаз, перегрузки, короткого замыкания, замыкания на землю, встроенной тепловизионной матрицей с передачей данных по Bluetooth на мобильное устройство, предиктивной диагностикой контактных соединений с использованием бесконтактных меток, логикой сигнализации с возможностью сброса кнопкой, логическим входом или через ПО/АСУ, журналированием всех событий с сохранением архива, интерфейсами RS-485 (Modbus RTU) и Ethernet (Modbus TCP) с возможностью расширения до IEC 61850 и ГОСТ Р МЭК 60870-5-104, возможностью установки дополнительных коммуникационных модулей, резервным каналом связи через сотовую сеть (4G/3G), синхронизацией времени (SNTP, IRIG-B), с разработкой проекта привязки к существующим устройствам РЗА, поставкой с монтажом по нормам электробезопасности, проведением шеф-надзора, предоставлением эксплуатационной документации, сертификатов ЕАЭС на оборудование, протоколов заводских испытаний и наладки.. Поставляемые Товары, ввозимые и производимые в Республике Казахстан по всем показателям (техническим и качественным) должны соответствовать указанным межгосударственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ). В подтверждение соответствия предлагаемых Товаров технической спецификации, ввозимых на территорию Республики Казахстан, потенциальному поставщику необходимо предоставить к заявке на конкурс – копию паспорта (сертификата) качества завода-изготовителя, сертификат соответствия и/или декларацию соответствия, если товар подлежит обязательной сертификации и сертификата происхождения (при импорте) или письменное обязательство поставщика о предоставлении документов, подтверждающих соответствие предлагаемых Товаров технической спецификации с первой партией поставки Товара. Продукция, не подлежащая обязательной сертификации, должна иметь товарный знак завода изготовителя, каждая партия должна сопровождаться документом (паспортом, сертификатом), подтверждающим качество продукции. Требуемые условия гарантии качества: качество поставляемого Товара должно соответствовать предоставленному паспорту, ГОСТу, техническим условиям, сертификату соответствия. Товар должен находится на хранении не более половины срока хранения, предусмотренного для данного вида товара, свободен от прав третьих лиц, в споре, под арестом не состоять.
Номер лота:	Лот № 7
Наименование лота:	Щит собственных нужд ЩСН
Описание лота:	Щит собственных нужд ЩСН

Ахметова Марьям Талиповна

Номер закупок (конкурса):	2026-37916
Дополнительное описание лота:	Щит собственных нужд ЩСН Предоставить документ, подтверждающий производство товара потенциальным поставщиком, находящимся в реестре казахстанских производителей товаров, работ и услуг, является выписка из реестра, которая должна содержать сведения о казахстанском товаропроизводителе, производимом им товаре с указанием сведений о нем и доле внутристрановой ценности.
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	комплект
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	Республика Казахстан, область Ұлытау, г. Каражал, ул. Кляцкого 3, ц/склад.. ТОО «Жезказганская РЭК»
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	Период поставки в течении 2026-2027 г. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ отраженного в спецификации. Срок поставки 110 календарных дней от даты направления заказа.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления — Щит собственных нужд (ЩСН) 0,4 кВ, состоящий из пяти напольных шкафов (два шкафа ввода, один секционный шкаф и два шкафа отходящих линий) на две секции шин с возможностью секционирования, исполнение шкафов с двухсторонним обслуживанием и нижним кабельным вводом, общим габаритом линейки 2200×4000×600 мм, степенью защиты не ниже IP42 по ГОСТ 14254-2015, климатическим исполнением УХЛ3.1 по ГОСТ 15150-69, передними и задними сплошными двухстворчатыми дверями, вводными автоматическими выключателями номиналом 630 А, секционным автоматическим выключателем номиналом 400 А, отходящими линиями 1-й секции шин с автоматами на 32 А, 125 А, 40 А, 25 А, 160 А, 25 А и 2-й секции шин с автоматами на 25 А, 80 А, 25 А, 40 А, 125 А, 32 А, оснащёнными цифровыми многофункциональными приборами с функциями измерения тока, напряжения, частоты, активной, реактивной и полной мощности, коэффициента мощности, отображения векторных диаграмм токов и напряжений, осциллографа по логике срабатывания, учёта электроэнергии с журналированием, записи и хранения аварийных событий и осциллограмм, обязательной интеграцией дифференциальной тепловой защиты всех зон (отсек ввода/вывода, сборные шины, отсек выключателя) с тепловизионными датчиками для контроля температуры контактных соединений отходящих кабелей и шин, визуализацией тепловой карты, автоматической передачей тепловых данных в АРМ диспетчера и архивированием измерений, автоматическим тестированием кабельных линий и диагностикой состояния, защитой от пониженного/повышенного напряжения, асимметрии фаз, обрыва фаз, перегрузки, короткого замыкания, замыкания на землю, встроенной тепловизионной матрицей с передачей данных по Bluetooth на мобильное

Ахметова Марьям Талиповна

Номер закупок (конкурса):	2026-37916
	устройство, предиктивной диагностикой контактных соединений с использованием бесконтактных меток, логикой сигнализации с возможностью сброса кнопкой, логическим входом или через ПО/АСУ, журналированием всех событий с сохранением архива, интерфейсами RS-485 (Modbus RTU) и Ethernet (Modbus TCP) с возможностью расширения до IEC 61850 и ГОСТ Р МЭК 60870-5-104, возможностью установки дополнительных коммуникационных модулей, резервным каналом связи через сотовую сеть (4G/3G), синхронизацией времени (SNTP, IRIG-B), с разработкой проекта привязки к существующим устройствам РЗА, поставкой с монтажом по нормам электробезопасности, проведением шеф-надзора, предоставлением эксплуатационной документации, сертификатов ЕАЭС на оборудование, протоколов заводских испытаний и наладки.. Поставляемые Товары, ввозимые и производимые в Республике Казахстан по всем показателям (техническим и качественным) должны соответствовать указанным межгосударственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ). В подтверждение соответствия предлагаемых Товаров технической спецификации, ввозимых на территорию Республики Казахстан, потенциальному поставщику необходимо предоставить к заявке на конкурс – копию паспорта (сертификата) качества завода-изготовителя, сертификат соответствия и/или декларацию соответствия, если товар подлежит обязательной сертификации и сертификата происхождения (при импорте) или письменное обязательство поставщика о предоставлении документов, подтверждающих соответствие предлагаемых Товаров технической спецификации с первой партией поставки Товара. Продукция, не подлежащая обязательной сертификации, должна иметь товарный знак завода изготовителя, каждая партия должна сопровождаться документом (паспортом, сертификатом), подтверждающим качество продукции. Требуемые условия гарантии качества: качество поставляемого Товара должно соответствовать предоставленному паспорту, ГОСТу, техническим условиям, сертификату соответствия. Товар должен находится на хранении не более половины срока хранения, предусмотренного для данного вида товара, свободен от прав третьих лиц, в споре, под арестом не состоять.
Номер лота:	Лот № 8
Наименование лота:	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ
Описание лота:	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ
Дополнительное описание лота:	1.Шкаф управления на 2 разъеденителя 220 кВ шт 1 2.Шкаф управления на 2 разъеденителя 35 кВ шт 1 3.Шкаф управления на 3 разъеденителя 220 кВ шт 3 4.Шкаф управления на 4 разъеденителя 110 кВ шт 5 5.Шкаф управления на 4 разъеденителя 220 кВ шт 3 6.Зарядно-выпрямительное устройство ВАЗП-380/260-40/80-УХЛ4-2" шт 1 Предоставить документ, подтверждающий производство товара потенциальным поставщиком, находящимся в реестре

Ахметова Маруа Талгатовна

Номер закупок (конкурса):	2026-37916
	казахстанских производителей товаров, работ и услуг, является выписка из реестра, которая должна содержать сведения о казахстанском товаропроизводителе, производимом им товаре с указанием сведений о нем и доле внутристрановой ценности.
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	14
Единица измерения:	шт
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Балхаш, ул. Аманат 8, ц/склад.
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	Период поставки в течении 2026-2027 г. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ отраженного в спецификации. Срок поставки 110 календарных дней от даты направления заказа.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	1.Шкаф управления на 2 разъеденителя 220 кВ шт 1 ШУР 2-мя трёхполюсными разъеденителями РГН-220 кВ, уличного исполнения для расположения на ОРУ-220 кВ 2.Шкаф управления на 2 разъеденителя 35 кВ шт 1 ШУР 2-мя разъеденителями РГ-35 кВ, уличного исполнения для расположения на ОРУ-35 кВ. 3.Шкаф управления на 3 разъеденителя 220 кВ шт 3 ШУР 3-мя однополюсным разъеденителем РГН-220 кВ, уличного исполнения для расположения на ОРУ-220 кВ 4.Шкаф управления на 4 разъеденителя 110 кВ шт 5 ШУР 4-мя разъеденителями РГН-110 кВ, уличного исполнения для расположения на ОРУ-110 кВ. 5.Шкаф управления на 4 разъеденителя 220 кВ шт 3 ШУР 4-мя трёхполюсными разъеденителями РГН-220 кВ, уличного исполнения для расположения на ОРУ-220 кВ 6.Зарядно-выпрямительное устройство ВАЗП-380/260-40/80-УХЛ4-2" шт 1 ВАЗП-380/260-40/80-2 - с индуктивно - емкостным сглаживающим фильтром. Выпрямительные агрегаты типа ВАЗП предназначены для зарядки кислотных аккумуляторных батарей (АБ), параллельной работы с аккумуляторными батареями на нагрузку и формовки отдельных аккумуляторов. Для батареи 6 OPzS 600 LA: напряжение 2 В; ёмкость C10 (1,8 В/эл., 20°C): 600 Ач; внутреннее сопротивление по МЭК 896-2, мОм – 0,47; ток короткого замыкания по МЭК 896-2, А – 4350; главный разряд. Поставляемые Товары, ввозимые и производимые в Республике Казахстан по всем показателям (техническим и качественным) должны соответствовать указанным межгосударственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ). В подтверждение соответствия предлагаемых Товаров технической спецификации, ввозимых на территорию Республики Казахстан, потенциальному поставщику необходимо предоставить к заявке на конкурс – копию паспорта (сертификата) качества завода-изготовителя, сертификат соответствия и/или декларацию соответствия, если товар подлежит обязательной сертификации и

Ахметова Мөруат Тәңірқұловна

Номер закупок (конкурса):	2026-37916
	сертификата происхождения (при импорте) или письменное обязательство поставщика о предоставлении документов, подтверждающих соответствие предлагаемых Товаров технической спецификации с первой партией поставки Товара. Продукция, не подлежащая обязательной сертификации, должна иметь товарный знак завода изготовителя, каждая партия должна сопровождаться документом (паспортом, сертификатом), подтверждающим качество продукции. Требуемые условия гарантии качества: качество поставляемого Товара должно соответствовать предоставленному паспорту, ГОСТу, техническим условиям, сертификату соответствия. Товар должен находится на хранении не более половины срока хранения, предусмотренного для данного вида товара, свободен от прав третьих лиц, в споре, под арестом не состоять.
Номер лота:	Лот № 9
Наименование лота:	ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
Описание лота:	ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
Дополнительное описание лота:	1.Панель управления (Мнемосхема) 1 2.Панель центральной сигнализации 1 Предоставить документ, подтверждающий производство товара потенциальным поставщиком, находящимся в реестре казахстанских производителей товаров, работ и услуг, является выписка из реестра, которая должна содержать сведения о казахстанском товаропроизводителе, производимом им товаре с указанием сведений о нем и доле внутристрановой ценности.
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	2
Единица измерения:	комплект
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	Республика Казахстан, область Ұлытау, г. Каражал, ул. Кляцкого 3, ц/склад.
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	Период поставки в течении 2026-2027 г. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ отраженного в спецификации. Срок поставки 110 календарных дней от даты направления заказа.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	1. Панель управления (Мнемосхема) 1 Шкаф управления с мнемосхемой: шкаф управления должен предусматривать активное отображение сигнализации состояния и обеспечение управления выключателями, заземляющими ножами и разъединителями распределительных устройств напряжением 220 кВ, 35 кВ и 6 кВ, а также отображение электрических измерений величин напряжения, тока, мощности и частоты. На мнемощите должна быть нанесена однолинейная схема подстанции. Схема мнемощита с указанием объема сигнализации, расположения элементов подлежит обязательному согласованию с Заказчиком. Источниками информации для шкафа управления должны являться прямые дискретные сигналы состояния уровнем 220 В, а также прямые аналоговые сигналы с

Ахметова Маруан Гапиповна

Номер закупок (конкурса):	2026-37916
	измерительных обмоток соответствующих трансформаторов. Шкаф управления разрабатывается в рамках рабочей документации на строительство здания ОПУ. Шкаф должен обеспечивать установку цифровых измерительных приборов с возможностью сбора данных по аналоговым сигналам тока и напряжения, их передачи в систему телемеханики, а также иметь возможность вывода всей необходимой информации на телемеханику без применения промежуточных протокольных преобразователей. Приборы и контроллеры должны поддерживать встроенные протоколы МЭК 60870-5-104 и МЭК 61850. Шкаф должен иметь функцию осциллографирования с возможностью записи и хранения не менее 10 000 событий в формате COMTRADE и передачи осциллограмм на мобильное приложение без дополнительного ПО. Индикаторы приборов должны быть оснащены цифровыми барграфами с возможностью изменения цвета индикации в зависимости от заданных пороговых величин. Все дискретные входы шкафа должны иметь развязку на каждую цепь с гальванической изоляцией не менее 2,5 кВ. Конструкция шкафа должна предусматривать модульную компоновку с взаимозаменяемыми панелями и дверями, а также возможность дооснащения без изменения габаритов. Количество шкафов данного типа: 1 щит, включающий 6 шкафов управления. Напряжение оперативного питания: =220 В постоянного тока. Оперативное управление: управление выключателем с панели мнемосхемы с автоматической блокировкой по логике «запрет ошибочных операций» на уровне шкафа без внешнего PLC. Мнемосхема: цветовое исполнение по ГОСТ Р 56303-2014, с возможностью изменения отдельных сегментов без демонтажа панели целиком. Конструктивное исполнение: габариты – 2000×400×800 мм (цоколь100мм, панель диспетчерского наименования 100мм); глубина монтажа модулей не более 350 мм; обслуживание – одностороннее; передняя дверь – сплошная; подвод кабелей – снизу; количество контрольных кабелей – до 3. Дополнительные требования; обеспечить возможность синхронной передачи в телемеханику аналоговых и дискретных сигналов с частотой обновления не менее 1 раза в секунду; поставщик обязан предоставить описание технического решения, типовые схемы, габаритно-установочные чертежи, 3D-модели оборудования в CAD-формате, сертификаты соответствия на шкаф в сборе. 2.Панель центральной сигнализации Панель центральной сигнализации в составе программируемого логического контроллера ЦС – 1 шт., сенсорной панели оператора диагональю не менее 15″ – 2 шт.(1шт ЗИП), металлоконструкции с выполненным монтажом цепей вторичной коммутации – 1 шт., с разработкой проекта привязки к существующим устройствам РЗиА, при этом шкаф должен обеспечивать центральную аварийную и предупредительную сигнализацию по трём независимым участкам с приёмом не менее 69 внешних дискретных сигналов =220 В, иметь для каждого участка шинки аварийной и предупредительной сигнализации, контролируемые

Ахметова Мәруан Талгатқызы

Номер закупок (конкурса):	2026-37916
	каналами импульсной сигнализации с подключением до 29 датчиков на шинку, контролем обрыва шинки и обеспечением повторности действия после съёма сигнализации, шинку мигания и шинку подрыва блинкеров, питание ЦС от двух вводов с переключателем режима питания и схемой АВР, комбинированную светозвуковую сигнализацию с кнопками съёма, квитирования и опробования, панель оператора должна обеспечивать отображение предварительной и аварийной сигнализации, визуализацию и настройку аварийных и предупредительных сигналов, контроллер ЦС должен иметь модульное исполнение на DIN-рейку с подключением до 10 модулей расширения через шинный соединитель без внешних кабелей, поддерживать не менее 2000 свободно программируемых элементов гибкой логики с визуальной средой программирования, моделированием и проверкой компиляции схемы, иметь аппаратный переключатель включения/отключения гибкой логики на лицевой панели, обладать двумя последовательными интерфейсами RS-485 с протоколами Modbus-RTU и ГОСТ Р МЭК 60870-5-101 и интерфейсом Ethernet с протоколами МЭК 61850 MMS, Modbus-TCP и ГОСТ Р МЭК 60870-5-104, иметь возможность настройки с ПК и с мобильного устройства по Bluetooth без вскрытия шкафа, содержать отдельный нормально замкнутый выход «Отказ» – 1 шт., обеспечивать организацию удалённого управления объектом командами из АСУ с предварительной обработкой команд в гибкой логике, предусматривать синхронизацию времени от внешнего источника точного времени по SNTP и сигналу PPS, обеспечивать регистрацию изменений уставок и регистрацию срабатываний функций защиты и автоматики, иметь счётчики количества пусков и срабатываний, иметь встроенный цифровой осциллограф в формате COMTRADE с частотой дискретизации не менее 2000 Гц, обеспечивать хранение журнала событий в энергонезависимой памяти в течение всего срока службы с возможностью чтения журнала с помощью внешнего ПК, иметь рабочий диапазон температур от −40 до +75 °C и гарантийный срок не менее 10 лет, шкаф должен иметь степень защиты корпуса не ниже IP54 по ГОСТ 14254-2015 и климатическое исполнение не ниже УХЛ3.1 по ГОСТ 15150-69. Конструктивное исполнение: габариты – 2000 х 400 х 800 мм (цоколь 100мм, панель диспетчерского наименования 100мм). Обслуживание – двухстороннее. Поставляемые Товары, ввозимые и производимые в Республике Казахстан по всем показателям (техническим и качественным) должны соответствовать указанным межгосударственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ). В подтверждение соответствия предлагаемых Товаров технической спецификации, ввозимых на территорию Республики Казахстан, потенциальному поставщику необходимо предоставить к заявке на конкурс – копию паспорта (сертификата) качества завода-изготовителя, сертификат соответствия и/или декларацию соответствия, если товар подлежит обязательной сертификации и

Ахметова Марьям Тельмановна

Номер закупок (конкурса):	2026-37916
	сертификата происхождения (при импорте) или письменное обязательство поставщика о предоставлении документов, подтверждающих соответствие предлагаемых Товаров технической спецификации с первой партией поставки Товара. Продукция, не подлежащая обязательной сертификации, должна иметь товарный знак завода изготовителя, каждая партия должна сопровождаться документом (паспортом, сертификатом), подтверждающим качество продукции. Требуемые условия гарантии качества: качество поставляемого Товара должно соответствовать предоставленному паспорту, ГОСТу, техническим условиям, сертификату соответствия. Товар должен находится на хранении не более половины срока хранения, предусмотренного для данного вида товара, свободен от прав третьих лиц, в споре, под арестом не состоять.
Номер лота:	Лот № 10
Наименование лота:	Трансформатор тока 220 кВ 600/5
Описание лота:	Трансформатор тока 220 кВ 600/5
Дополнительное описание лота:	Трансформатор тока 220 кВ 600/5 Предоставить документ, подтверждающий производство товара потенциальным поставщиком, находящимся в реестре казахстанских производителей товаров, работ и услуг, является выписка из реестра, которая должна содержать сведения о казахстанском товаропроизводителе, производимом им товаре с указанием сведений о нем и доле внутристрановой ценности.
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	12
Единица измерения:	шт
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	Республика Казахстан, область Ұлытау, г. Жезказган, ул. М.Маметовой 33, ц/склад
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	Период поставки в течении 2026-2027 г. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ отраженного в спецификации. Срок поставки 110 календарных дней от даты направления заказа.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Uн-220кВ, Iном.первичный-600А, Iном.вторичный-5А, число обмоток вторичных-5, класс точности-0,2S; 10P; 10P;10P; 10P. (Указывать наличие действующего на момент закупа сертификата об утверждении типа средств измерений реестра государственной системы обеспечения единства измерений РК) Поставляемые Товары, ввозимые и производимые в Республике Казахстан по всем показателям (техническим и качественным) должны соответствовать указанным межгосударственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ). В подтверждение соответствия предлагаемых Товаров технической спецификации, ввозимых на территорию Республики Казахстан, потенциальному поставщику необходимо предоставить к заявке на конкурс – копию паспорта (сертификата) качества завода-изготовителя, сертификат соответствия и/или декларацию

Ахметова Маруан Талиповна

Номер закупок (конкурса):	2026-37916
	соответствия, если товар подлежит обязательной сертификации и сертификата происхождения (при импорте) или письменное обязательство поставщика о предоставлении документов, подтверждающих соответствие предлагаемых Товаров технической спецификации с первой партией поставки Товара. Отечественный товаропроизводитель в подтверждение соответствия предлагаемых Товаров технической спецификации предоставляет – копию паспорта (сертификата) качества завода-изготовителя, сертификат соответствия, если товар подлежит обязательной сертификации и сертификата происхождения формы «СТ KZ», или письменное обязательство поставщика о предоставлении данных документов с первой партией поставки Товара. Продукция, не подлежащая обязательной сертификации, должна иметь товарный знак завода изготовителя, каждая партия должна сопровождаться документом (паспортом, сертификатом), подтверждающим качество продукции. Требуемые условия гарантии качества: качество поставляемого Товара должно соответствовать предоставленному паспорту, ГОСТу, техническим условиям, сертификату соответствия. Товар должен находится на хранении не более половины срока хранения, предусмотренного для данного вида товара, свободен от прав третьих лиц, в споре, под арестом не состоять.
Номер лота:	Лот № 11
Наименование лота:	Силовой трансформатор ТМТН-6300/110/35/10кВ
Описание лота:	Силовой трансформатор ТМТН-6300/110/35/10кВ
Дополнительное описание лота:	Силовой трансформатор ТМТН-6300/110/35/10кВ
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	шт
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Приозерск, ул. Транспортная 1, База ЮРЭС
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	Период поставки в течении 2026-2027 г. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ отраженного в спецификации. Срок поставки 110 календарных дней от даты направления заказа.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Силовой трансформатор ТМТН-6300/110/35/10кВ с учётом шеф монтажных и пусконаладочных работ Поставляемые Товары, ввозимые и производимые в Республике Казахстан по всем показателям (техническим и качественным) должны соответствовать указанным межгосударственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ). В подтверждение соответствия предлагаемых Товаров технической спецификации, ввозимых на территорию Республики Казахстан, потенциальному поставщику необходимо предоставить к заявке на конкурс – копию паспорта (сертификата) качества завода-изготовителя, сертификат соответствия и/или декларацию соответствия, если товар подлежит обязательной сертификации и

Ахметова Жаухын Талиповна

Номер закупок (конкурса):	2026-37916
	сертификата происхождения (при импорте) или письменное обязательство поставщика о предоставлении документов, подтверждающих соответствие предлагаемых Товаров технической спецификации с первой партией поставки Товара. Продукция, не подлежащая обязательной сертификации, должна иметь товарный знак завода изготовителя, каждая партия должна сопровождаться документом (паспортом, сертификатом), подтверждающим качество продукции. Требуемые условия гарантии качества: качество поставляемого Товара должно соответствовать предоставленному паспорту, ГОСТу, техническим условиям, сертификату соответствия. Товар должен находится на хранении не более половины срока хранения, предусмотренного для данного вида товара, свободен от прав третьих лиц, в споре, под арестом не состоять.
Номер лота:	Лот № 12
Наименование лота:	Разъединитель 220 кВ, трехполюсный с двумя заземляющими ножами, с электроприводами
Описание лота:	Разъединитель 220 кВ, трехполюсный с двумя заземляющими ножами, с электроприводами
Дополнительное описание лота:	Разъединитель 220 кВ, трехполюсный с двумя заземляющими ножами, с электроприводами Предоставить документ, подтверждающий производство товара потенциальным поставщиком, находящимся в реестре казахстанских производителей товаров, работ и услуг, является выписка из реестра, которая должна содержать сведения о казахстанском товаропроизводителе, производимом им товаре с указанием сведений о нем и доле внутристрановой ценности.
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	3
Единица измерения:	комплект
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	Республика Казахстан, область Ұлытау, г. Каражал, ул. Кляцкого 3, ц/склад.
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	Период поставки в течении 2026-2027 г. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ отраженного в спецификации. Срок поставки 110 календарных дней от даты направления заказа.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Uн-220 кВ, Uн.р.- 252 кВ. Iн-1000А, горизонтально-поворотный, наружной установки, с электроприводами ПД-14, комплектом монтажных частей и металлоконструкций, козырьки над приводами, на ножах контакт типа "кулачок", с защитой от обледенения кожухами, контактные поверхности ламелей с покрытием гальваническим серебром, все остальные - оловом, экраны для защиты от короны - на ножах. Поставляемые Товары, ввозимые и производимые в Республике Казахстан по всем показателям (техническим и качественным) должны соответствовать указанным межгосударственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ). В

Ахметова Маруан Талиповна

Номер закупок (конкурса):	2026-37916
	подтверждение соответствия предлагаемых Товаров технической спецификации, ввозимых на территорию Республики Казахстан, потенциальному поставщику необходимо предоставить к заявке на конкурс – копию паспорта (сертификата) качества завода-изготовителя, сертификат соответствия и/или декларацию соответствия, если товар подлежит обязательной сертификации и сертификата происхождения (при импорте) или письменное обязательство поставщика о предоставлении документов, подтверждающих соответствие предлагаемых Товаров технической спецификации с первой партией поставки Товара. Продукция, не подлежащая обязательной сертификации, должна иметь товарный знак завода изготовителя, каждая партия должна сопровождаться документом (паспортом, сертификатом), подтверждающим качество продукции. Требуемые условия гарантии качества: качество поставляемого Товара должно соответствовать предоставленному паспорту, ГОСТу, техническим условиям, сертификату соответствия. Товар должен находится на хранении не более половины срока хранения, предусмотренного для данного вида товара, свободен от прав третьих лиц, в споре, под арестом не состоять.
Номер лота:	Лот № 13
Наименование лота:	Разъединитель 220 кВ, трехполюсный с одним заземляющим ножом, с электроприводами
Описание лота:	Разъединитель 220 кВ, трехполюсный с одним заземляющим ножом, с электроприводами
Дополнительное описание лота:	Разъединитель 220 кВ, трехполюсный с одним заземляющим ножом, с электроприводами Предоставить документ, подтверждающий производство товара потенциальным поставщиком, находящимся в реестре казахстанских производителей товаров, работ и услуг, является выписка из реестра, которая должна содержать сведения о казахстанском товаропроизводителе, производимом им товаре с указанием сведений о нем и доле внутристрановой ценности.
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	2
Единица измерения:	комплект
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	Республика Казахстан, область Ұлытау, г. Каражал, ул. Кляцкого 3, ц/склад.
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	Период поставки в течении 2026-2027 г. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ отраженного в спецификации. Срок поставки 110 календарных дней от даты направления заказа.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные	Uн-220 кВ, Uн.р.- 252 кВ. Iн-1000А, горизонтально-поворотный, наружной установки, с электроприводами ПД-14, комплектом монтажных частей и металлоконструкций, козырьки над приводами, на ножах контакт типа "кулачок", с защитой от

Ахметова Жанат Талгатовна

Номер закупок (конкурса):	2026-37916
характеристики закупаемых товаров:	обледенения кожухами, контактные поверхности ламелей с покрытием гальваническим серебром, все остальные - оловом, экраны для защиты от короны - на ножах.. Поставляемые Товары, ввозимые и производимые в Республике Казахстан по всем показателям (техническим и качественным) должны соответствовать указанным межгосударственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ). В подтверждение соответствия предлагаемых Товаров технической спецификации, ввозимых на территорию Республики Казахстан, потенциальному поставщику необходимо предоставить к заявке на конкурс – копию паспорта (сертификата) качества завода-изготовителя, сертификат соответствия и/или декларацию соответствия, если товар подлежит обязательной сертификации и сертификата происхождения (при импорте) или письменное обязательство поставщика о предоставлении документов, подтверждающих соответствие предлагаемых Товаров технической спецификации с первой партией поставки Товара. Продукция, не подлежащая обязательной сертификации, должна иметь товарный знак завода изготовителя, каждая партия должна сопровождаться документом (паспортом, сертификатом), подтверждающим качество продукции. Требуемые условия гарантии качества: качество поставляемого Товара должно соответствовать предоставленному паспорту, ГОСТу, техническим условиям, сертификату соответствия. Товар должен находится на хранении не более половины срока хранения, предусмотренного для данного вида товара, свободен от прав третьих лиц, в споре, под арестом не состоять.
Номер лота:	Лот № 14
Наименование лота:	Разъединитель 35кВ трехполюсный с одним заземлемляющим ножом с ручным приводом
Описание лота:	Разъединитель 35кВ трехполюсный с одним заземлемляющим ножом с ручным приводом
Дополнительное описание лота:	Разъединитель 35кВ трехполюсный с одним заземлемляющим ножом с ручным приводом Предоставить документ, подтверждающий производство товара потенциальным поставщиком, находящимся в реестре казахстанских производителей товаров, работ и услуг, является выписка из реестра, которая должна содержать сведения о казахстанском товаропроизводителе, производимом им товаре с указанием сведений о нем и доле внутристрановой ценности.
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	комплект
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	Республика Казахстан, область Ұлытау, г. Каражал, ул. Кляцкого 3, ц/склад.

Ахметова Мәруан Тәжіпқызы

Номер закупок (конкурса):	**2026-37916**
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	Период поставки в течении 2026-2027 г. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ отраженного в спецификации. Срок поставки 110 календарных дней от даты направления заказа.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Uн-35 кВ, Uн.р.- 40,5 кВ. Iн-1000А, с ручным приводом блочного типа ПРГ-5Б, комплектом монтажных частей и металлоконструкций, козырьки над приводами.. Поставляемые Товары, ввозимые и производимые в Республике Казахстан по всем показателям (техническим и качественным) должны соответствовать указанным межгосударственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ). В подтверждение соответствия предлагаемых Товаров технической спецификации, ввозимых на территорию Республики Казахстан, потенциальному поставщику необходимо предоставить к заявке на конкурс – копию паспорта (сертификата) качества завода-изготовителя, сертификат соответствия и/или декларацию соответствия, если товар подлежит обязательной сертификации и сертификата происхождения (при импорте) или письменное обязательство поставщика о предоставлении документов, подтверждающих соответствие предлагаемых Товаров технической спецификации с первой партией поставки Товара. Продукция, не подлежащая обязательной сертификации, должна иметь товарный знак завода изготовителя, каждая партия должна сопровождаться документом (паспортом, сертификатом), подтверждающим качество продукции. Требуемые условия гарантии качества: качество поставляемого Товара должно соответствовать предоставленному паспорту, ГОСТу, техническим условиям, сертификату соответствия. Товар должен находится на хранении не более половины срока хранения, предусмотренного для данного вида товара, свободен от прав третьих лиц, в споре, под арестом не состоять.
Номер лота:	Лот № 15
Наименование лота:	Разъединитель 35кВ трехполюсный с одним заземлемляющим ножом с ручным приводом
Описание лота:	Разъединитель 35кВ трехполюсный с одним заземлемляющим ножом с ручным приводом
Дополнительное описание лота:	Разъединитель 35кВ трехполюсный с одним заземлемляющим ножом с ручным приводом Предоставить документ, подтверждающий производство товара потенциальным поставщиком, находящимся в реестре казахстанских производителей товаров, работ и услуг, является выписка из реестра, которая должна содержать сведения о казахстанском товаропроизводителе, производимом им товаре с указанием сведений о нем и доле внутристрановой ценности.
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	3
Единица измерения:	комплект

Ахметова Марзан Талгатовна

Номер закупок (конкурса):	**2026-37916**
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Балхаш, ул. Аманат 8, ц/склад.
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	Период поставки в течении 2026-2027 г. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ отраженного в спецификации. Срок поставки 110 календарных дней от даты направления заказа.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Uн-35 кВ, Uн.р.- 40,5 кВ. Iн-1000А, с ручным приводом блочного типа ПРГ-5Б, комплектом монтажных частей и металлоконструкций, козырьки над приводами.. Поставляемые Товары, ввозимые и производимые в Республике Казахстан по всем показателям (техническим и качественным) должны соответствовать указанным межгосударственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ). В подтверждение соответствия предлагаемых Товаров технической спецификации, ввозимых на территорию Республики Казахстан, потенциальному поставщику необходимо предоставить к заявке на конкурс – копию паспорта (сертификата) качества завода-изготовителя, сертификат соответствия и/или декларацию соответствия, если товар подлежит обязательной сертификации и сертификата происхождения (при импорте) или письменное обязательство поставщика о предоставлении документов, подтверждающих соответствие предлагаемых Товаров технической спецификации с первой партией поставки Товара. Продукция, не подлежащая обязательной сертификации, должна иметь товарный знак завода изготовителя, каждая партия должна сопровождаться документом (паспортом, сертификатом), подтверждающим качество продукции. Требуемые условия гарантии качества: качество поставляемого Товара должно соответствовать предоставленному паспорту, ГОСТу, техническим условиям, сертификату соответствия. Товар должен находится на хранении не более половины срока хранения, предусмотренного для данного вида товара, свободен от прав третьих лиц, в споре, под арестом не состоять.
Номер лота:	Лот № 16
Наименование лота:	Силовой трансформатор ТМН-2500кВА 110/10кВ
Описание лота:	Силовой трансформатор ТМН-2500кВА 110/10кВ
Дополнительное описание лота:	Силовой трансформатор ТМН-2500кВА 110/10кВ Предоставить документ, подтверждающий производство товара потенциальным поставщиком, находящимся в реестре казахстанских производителей товаров, работ и услуг, является выписка из реестра, которая должна содержать сведения о казахстанском товаропроизводителе, производимом им товаре с указанием сведений о нем и доле внутристрановой ценности.
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	шт

Ахметова Маруан Тамиловна

Номер закупок (конкурса):	**2026-37916**
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Балхаш, ул. Аманат 8, ц/склад.
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	Период поставки в течении 2026-2027 г. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ отраженного в спецификации. Срок поставки 110 календарных дней от даты направления заказа.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Тип ТМН; Номинальная мощность-2500кВА; Ном. напр. по стороне ВН-115кВ; Ном.напр. по стороне НН-11кВ;Группа соед.Y/Д-11; Потери к.з.-18кВт; Потери х.х.-2кВт;Напряжение к.з.-10,5%; Ток х.х-0,3%;Климат. исполн. У1; Материал обм.-алюминий; Исполнение-с расширителем; Ступени регулирования РПН на стороне НН- RS 12-D-200-41,5-10.19.1W +15%-12%;+10-8 ступеней. С учётом шеф монтажных и пусконаладочных работ. Поставляемые Товары, ввозимые и производимые в Республике Казахстан по всем показателям (техническим и качественным) должны соответствовать указанным межгосударственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ). В подтверждение соответствия предлагаемых Товаров технической спецификации, ввозимых на территорию Республики Казахстан, потенциальному поставщику необходимо предоставить к заявке на конкурс – копию паспорта (сертификата) качества завода-изготовителя, сертификат соответствия и/или декларацию соответствия, если товар подлежит обязательной сертификации и сертификата происхождения (при импорте) или письменное обязательство поставщика о предоставлении документов, подтверждающих соответствие предлагаемых Товаров технической спецификации с первой партией поставки Товара. Продукция, не подлежащая обязательной сертификации, должна иметь товарный знак завода изготовителя, каждая партия должна сопровождаться документом (паспортом, сертификатом), подтверждающим качество продукции. Требуемые условия гарантии качества: качество поставляемого Товара должно соответствовать предоставленному паспорту, ГОСТу, техническим условиям, сертификату соответствия. Товар должен находится на хранении не более половины срока хранения, предусмотренного для данного вида товара, свободен от прав третьих лиц, в споре, под арестом не состоять.
Номер лота:	Лот № 17
Наименование лота:	КТП
Описание лота:	КТП
Дополнительное описание лота:	1.2КТПуМБ-1000кВА 10/0,4кВ комплект 1 2.2КТПуМБ-400кВА 10/0,4кВ комплект 1 3.КТПуМБ-630кВА 10/0,4кВ комплект 1 4.2КТПуМБ-630кВА 10/0,4кВ комплект 1 Предоставить документ, подтверждающий производство товара потенциальным поставщиком, находящимся в реестре казахстанских производителей товаров, работ и услуг, является выписка из реестра, которая должна содержать сведения о

Ахметова Мәруан Әділовна

Номер закупок (конкурса):	2026-37916
	казахстанском товаропроизводителе, производимом им товаре с указанием сведений о нем и доле внутристрановой ценности.
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	4
Единица измерения:	комплект
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Приозерск, ул. Транспортная 1, База ЮРЭС
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	Период поставки в течении 2026-2027 г. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ отраженного в спецификации. Срок поставки 80 календарных дней от даты направления заказа.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	1.2КТПуМБ-1000кВА 10/0,4кВ комплект 1 2КТПуМБ, корпус из сэндвич-панелей, проходная; двух трансформаторная, схема и группа соединений обмоток трансформатора Y/Yн-0, Кабельный ввод, вводов-2 ВНАП-630А -2шт, ВНА-630А 4 шт, РВЗ-10/ 630А 1шт, разрядник по ВН-ОПН, Предохранители (номинальный ток-50А) ПК-10 кВ 6шт, ТМГ-1000 кВА-2шт, НН Ввод ВА-1500А-2 шт, НН СВ ВА-1500А-1 шт, отходящих линий -16шт, ВА-88-40 ВА- 400А 4 шт, ВА-250А 10 шт, ВА-160А 2 шт, Учет эл.энергии по НН: да- активной-А; 234 ARTM2-03 PBR.G-18 шт + GPRS (терминал WRX 708Rv1-02 и укомплектовать приборы учета испытательными клемниками 18шт, разветвиелями интерфейса ПР-3 18шт, Трансфарматоры тока на вводах Т-0,66-1-УЗ, 1500/5 2-кта, 400/5 4-ктов, 200/5 10-ктов, 150/5 - 2кт, приборы контроля: амперметр-3шт, вольтметр-1шт. Прибор приемно-контрольный 3А GSM - 1шт.; Магнитноконтактные датчики (герконы) ИО 102-20/А2П - 2шт.; Извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный пассивный ИО 409-28 - 2шт.; Кабель КСПВ 4х0.4мм - 40м; Считыватель-3 исп.02 - 1шт.; Ключ Даллас Touch Memory DS-1990А - 2шт.; Провод ШВВП 2х0.75 - 10м; Автомат 2А 2 полюсный, характеристика С - 1шт.; Коробока для автоматического выключателя - 1шт.; Кабель-канала 15х10мм - 4м; Саморез по металлу 4,2х32мм - 30шт.; Аккумулятор 12В 7А/ч - 1шт.; Сирена -12К - 1шт.; Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный - 4шт.; Модуль порошковый пожаротушения МПП(Н-С)-6(п)-И-ГЭ-У2 Тунгус 6С - 1шт.; GSM антенна 900/1800MHz SMA - 1шт. 2.2КТПуМБ-400кВА 10/0,4кВ комплект 1 2КТПуМБ, корпус из сэндвич-панелей, проходная; двух трансформаторная, схема и группа соединений обмоток трансформатора Y/Yн-0, Кабельный ввод, вводов-1 ВНАП-630А-2шт, ВНА-630А 3 шт, РВЗ-10/630А 1шт, разрядник по ВН-ОПН, Предохранители (номинальный ток-50А) ПК-10 кВ 6шт, ТМГ-400 кВА-2шт, НН Ввод ВА-630А -2 шт, НН СВ ВА-630А - 1 шт, отходящих линий -6 шт, ВА-88-40 ВА-400А 2 шт, ВА-250А 2 шт, ВА-100А 2 шт.. Учет эл.энергии по НН: да- активной-А; 234 ARTM2-03 PBR.G-8 шт + GPRS (терминал WRX 708Rv1-02 и

Ахметова Мадина Талгатовна

Номер закупок (конкурса):	2026-37916
	укомплектовать приборы учета испытательными клемниками 8шт, разветвиелями ПР-3 8шт, Трансфарматоры тока на вводах Т-0,66-1-УЗ, 600/5 2-кта, 300/5 2-кта. 200/5 2-кт, 100/5 2-кт, приборы контроля: амперметр-3шт, вольтметр-1шт. Прибор приемно-контрольный Гранит-3А GSM - 1шт.; Магнитноконтактные датчики (герконы) ИО 102-20/А2П - 2шт.; Извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный пассивный ИО 409-28 - 2шт.; Кабель КСПВ 4х0.4мм - 40м; Считыватель-3 исп.02 - 1шт.; Ключ Даллас Touch Memory DS-1990A - 2шт.; Провод ШВВП 2х0.75 - 10м; Автомат 2А 2 полюсный, характеристика С - 1шт.; Коробока для автоматического выключателя - 1шт.; Кабель-канала 15х10мм - 4м; Саморез по металлу 4,2х32мм - 30шт.; Аккумулятор 12В 7А/ч - 1шт.; Сирена -12К - 1шт.; Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный - 4шт.; Модуль порошковый пожаротушения МПП(Н-С)-6(п)-И-ГЭ-У2 Тунгус 6С - 1шт.; GSM антенна 900/1800MHz SMA - 1шт. 3.КТПуМБ-630кВА 10/0,4кВ комплект 1 КТПуМБ, корпус из сэндвич-панелей, тупиковая; одно трансформаторная, схема и группа соединений обмоток трансформатора Y/Yн-0, Кабельный ввод, вводов-1 ВНАП-630А - 1шт, ВНА-630А 2шт, разрядник по ВН-ОПН, Предохранители (номинальный ток 50А) ПК-10 кВ 3шт, ТМГ-630 кВА-1шт, НН Ввод ВА-630А -1 шт, отходящих линий -6 шт, ВА-88-40 ВА- 40А 1 шт, ВА- 50А 1 шт, ВА-80А 1 шт, ВА-250 2шт, ВА-400 1шт Учет эл.энергии по НН: да- активной-А; 234 ARTM2-03 PBR.G-7 шт + GPRS (терминал WRX 708Rv1-02 и укомплектовать приборы учета испытательными клемниками 7шт, разветвиелями интерфейса ПР-3 7шт, Трансфарматоры тока на вводе Т-0,66-1-УЗ, 600/5 1-кт, 400/5 1-кт, 200/5 2-кта, 75/5 1-кт, 50/5 2-кта, приборы контроля: амперметр-3шт, вольтметр-1шт. Прибор приемно-контрольный Гранит-3А GSM - 1шт.; Магнитноконтактные датчики (герконы) ИО 102-20/А2П - 2шт.; Извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный пассивный ИО 409-28 "РАПИД Вар.4" - 2шт.; Кабель КСПВ 4х0.4мм - 40м; Считыватель-3 исп.02 - 1шт.; Ключ Даллас Touch Memory DS-1990A - 2шт.; Провод ШВВП 2х0.75 - 10м; Автомат 2А 2 полюсный, характеристика С - 1шт.; Коробока для автоматического выключателя - 1шт.; Кабель-канала 15х10мм - 4м; Саморез по металлу 4,2х32мм - 30шт.; Аккумулятор 12В 7А/ч - 1шт.; Сирена -12К - 1шт.; Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный - 4шт.; Модуль порошковый пожаротушения МПП(Н-С)-6(п)-И-ГЭ-У2 Тунгус 6С - 1шт.; GSM антенна 900/1800MHz SMA - 1шт. 4.2КТПуМБ-630кВА 10/0,4кВ комплект 1. 2КТПуМБ, корпус из сэндвич-панелей, проходная; двух трансформаторная, схема и группа соединений обмоток трансформатора Y/Yн-0, Кабельный ввод, вводов-2 ВНАП-630А -2шт, ВНА-630А 5 шт, РВЗ-10/630А 1шт, разрядник по ВН-ОПН, Предохранители (номинальный ток-50А) ПК-10 кВ 6шт, ТМГ-630 кВА-2шт, НН Ввод ВА-630А-2 шт, НН СВ ВА-630А-1 шт отходящих линий -16шт, ВА-88-40 ВА- 250А 11 шт, ВА-160А 2

Ахметова Мавуна Алиевна

Номер закупок (конкурса):	2026-37916
	шт, ВА-100А 3 шт. Учет эл.энергии по НН: да- активной-А; 234 ARTM2-03 PBR.G-18 шт + GPRS (терминал WRX 708Rv1-02 и укомплектовать приборы учета испытательными клемниками 18шт, разветвиелями интерфейса ПР-3 18шт, Трансфарматоры тока на вводах Т-0,66-1-УЗ, 600/5 2-кта, 200/5 11-ктов, 150/5 2-кта, 100/5 3-кта, приборы контроля: амперметр-3шт, вольтметр-1шт. Прибор приемно-контрольный Гранит-3А GSM - 1шт.; Магнитноконтактные датчики (герконы) ИО 102-20/А2П - 2шт.; Извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный пассивный ИО 409-28 - 2шт.; Кабель КСПВ 4х0.4мм - 40м; Считыватель-3 исп.02 - 1шт.; Ключ Даллас Touch Memory DS-1990А - 2шт.; Провод ШВВП 2х0.75 - 10м; Автомат 2А 2 полюсный, характеристика С - 1шт.; Коробока для автоматического выключателя - 1шт.; Кабель-канала 15х10мм - 4м; Саморез по металлу 4,2х32мм - 30шт.; Аккумулятор 12В 7А/ч - 1шт.; Сирена -12К - 1шт.; Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный - 4шт.; Модуль порошковый пожаротушения МПП(Н-С)-6(п)-И-ГЭ-У2 Тунгус 6С - 1шт.; GSM антенна 900/1800MHz SMA - 1шт. Поставляемые Товары, ввозимые и производимые в Республике Казахстан по всем показателям (техническим и качественным) должны соответствовать указанным межгосударственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ). В подтверждение соответствия предлагаемых Товаров технической спецификации, ввозимых на территорию Республики Казахстан, потенциальному поставщику необходимо предоставить к заявке на конкурс – копию паспорта (сертификата) качества завода-изготовителя, сертификат соответствия и/или декларацию соответствия, если товар подлежит обязательной сертификации и сертификата происхождения (при импорте) или письменное обязательство поставщика о предоставлении документов, подтверждающих соответствие предлагаемых Товаров технической спецификации с первой партией поставки Товара. Продукция, не подлежащая обязательной сертификации, должна иметь товарный знак завода изготовителя, каждая партия должна сопровождаться документом (паспортом, сертификатом), подтверждающим качество продукции. Требуемые условия гарантии качества: качество поставляемого Товара должно соответствовать предоставленному паспорту, ГОСТу, техническим условиям, сертификату соответствия. Товар должен находится на хранении не более половины срока хранения, предусмотренного для данного вида товара, свободен от прав третьих лиц, в споре, под арестом не состоять.

Председатель конкурсной Комиссии Жылыбаев О.О.
(Ф.И.О.) (Подпись, дата)

Ахметова Маруан Галиевна

Приложение 3 к Конкурсной документации

Кому _____

_____

(наименование субъекта естественной монополии)

От кого _____

_____

(наименование потенциального поставщика)

Заявка на участие в конкурсе (тендере)

Наименование и номер конкурса (тендера): _____.

Наименование и количество (объем) поставляемых товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг:

_____.

Описание и функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики поставляемых товаров:

_____.

Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: _____.

Цена в тенге за единицу товара, работы и услуги без учета налога на добавленную стоимость, с включенными в нее расходов, связанных с поставкой товара, выполнением работ, оказанием услуг: _____.

Общая цена в тенге товаров, работ, услуг без учета налога на добавленную стоимость, с включенными в нее расходов, связанных с поставкой товара, выполнением работ, оказанием услуг: _____.

Сметный расчет или калькуляция стоимости, детально раскрывающая стоимость работ, услуг:

_____.

Предельные объемы работ, услуг, которые могут быть переданы потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) для выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом проводимых закупок: _____.

Настоящей заявкой выражаю его согласия осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг.

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), должность (Подпись, дата)

Ахметова Марьям Тапиловн