ПЛАН
производственного контроля воздуха рабочей зоны
ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»

п.Топар
2026г.

Кенбеева Айман Марсатовна

точки забора проб (Рабочее место, помещение)	Наименование определяемых параметров	ед. изм.	Периодичность измерений
2	3	4	6
Топливно-транспортный цех			
1.помещение вагоноопрокидывателя, 2.помещение машиниста вагоноопрокидывателя	Пыль	анализ	1 раз в квартал
	Двуокись кремния	анализ	1 раз в квартал
	Диоксид азота	анализ	1 раз в квартал
	Оксид азота	анализ	1 раз в квартал
	Оксид углерода	анализ	1 раз в квартал
	Шум	замер	1 раз в квартал
	Освещение (искусственное, естественное, совмещенное)	замер	2 раза в год
	Микроклимат (температура, относительная влажность, скорость движения воздуха)	замер	6 раз в год (в начале, середине и конце холодного периода ноябрь январь, февраль и теплого периода май, июль, сентябрь не менее 3 раз в смену (в начале, середине и конце))
галереи топливоподачи (рабочие места машинистов топливоподачи): 1. л/конвейер№5 (начало,середина,конец) 2.л/конвейер№ 6 (начало,середина,конец) 3. л/конвейер№7 (начало,середина,конец) 4. л/конвейер№ 8(начало,середина,конец)	Пыль	анализ	1 раз в квартал
	Двуокись кремния	анализ	1 раз в квартал
	Диоксид азота	анализ	1 раз в квартал
	Оксид азота	анализ	1 раз в квартал
	Оксид углерода	анализ	1 раз в квартал
	Шум	замер	1 раз в квартал
	Освещение (искусственное, естественное, совмещенное)	замер	2 раза в год
	Микроклимат (температура, относительная влажность,	замер	6 раз в год

Ивацевичская районная газета

	скорость движения воздуха)		(в начале, середине и конце холодного периода ноябрь январь, февраль и теплого периода май, июль, сентябрь не менее 3 раз в смену (в начале, середине и конце))
Кабина тепловоза (2 тепловоза): ТЭМ9, ТЭ3	Шум	замер	2 раза в год
	Вибрация	замер	2 раза в год
	Освещение (искусственное, естественное, совмещенное)	замер	2 раза в год
	Микроклимат (температура, относительная влажность, скорость движения воздуха)	замер	6 раз в год (в начале, середине и конце холодного периода ноябрь январь, февраль и теплого периода май, июль, сентябрь не менее 3 раз в смену (в начале, середине и конце))
постоянный пост сварки ТТЦ (рабочее место электросварщика): **1. Ремонтный бокс** **2. Крановый бокс**	Диоксид азота	анализ	1 раз в месяц
	Оксид азота	анализ	1 раз в месяц
	Оксид углерода	анализ	1 раз в квартал
	Пыль	анализ	1 раз в квартал
	Марганец	анализ	1 раз в месяц
	Оксид железа	анализ	1 раз в месяц
	Окись хрома	анализ	1 раз в месяц
	Фтористый водород	анализ	1 раз в месяц
	Освещение (искусственное, естественное, совмещенное)	замер	2 раза в год
	Микроклимат (температура, относительная влажность,	замер	6 раз в год (в начале, середине и конце холодного периода ноябрь январь, февраль и теплого периода май, июль, сентябрь

Архивная версия

	скорость движения воздуха)		не менее 3 раз в смену (в начале, середине и конце))
	Контроль параметров вентиляционных систем (местной и приточной)	замер	1 раз в год
Котельный цех (1-я очередь)			
1. Отметка 0м (2 точки): 1.1 помещение машиниста-обходчика 3гр., 1.2 цех мельничное отделение **2. - Отметка 8м щиты управления котлоагрегата (3 точки),**	Пыль	анализ	1 раз в квартал
	Двуокись кремния	анализ	1 раз в квартал
	Диоксид азота	анализ	1 раз в квартал
	Оксид азота	анализ	1 раз в квартал
	Оксид углерода	анализ	1 раз в квартал
	Освещение (искусственное, естественное, совмещенное)	замер	2 раза в год
	Шум	замер	1 раз в квартал
	Микроклимат (температура, относительная влажность, скорость движения воздуха)	замер	6 раз в год (в начале, середине и конце холодного периода ноябрь январь, февраль и теплого периода май, июль, сентябрь не менее 3 раз в смену (в начале, середине и конце))
Помещение багерной насосной (2 точки): 1. Помещение моториста багерной 2. Насосное помещение отм.-4м	Освещение (искусственное, естественное, совмещенное)	замер	2 раза в год
	Шум	замер	1 раз в квартал
	Вибрация	замер	1 раз в квартал
	Микроклимат (температура, относительная влажность, скорость движения воздуха)	замер	6 раз в год (в начале, середине и конце холодного периода ноябрь январь, февраль и теплого периода май, июль, сентябрь не менее 3 раз в смену (в начале, середине и конце))
Помещение мазутонасосных	Углеводороды нефти	замер	1 раз в квартал

Копия документа Архивный

установок (мазут) 2 точки: 1. Рабочее место машиниста насосных установок 2. Помещение -4м;	Аэрозоль масла	замер	1 раз в квартал
	Освещение (искусственное, естественное, совмещенное)	замер	2 раза в год
	Шум	замер	1 раз в квартал
	Вибрация	замер	1 раз в квартал
	Микроклимат (температура, относительная влажность, скорость движения воздуха)	замер	6 раз в год (в начале, середине и конце холодного периода ноябрь январь, февраль и теплого периода май, июль, сентябрь не менее 3 раз в смену (в начале, середине и конце))
Котельный цех (2-я очередь)			
1. Отметка 0м (2 точки): 1.1 помещение машиниста-обходчика 3гр., 1.2 цех мельничное отделение **2. - Отметка 8м щиты управления котлоагрегата (4 точки),**	Пыль	анализ	1 раз в квартал
	Двуокись кремния	анализ	1 раз в квартал
	Диоксид азота	анализ	1 раз в квартал
	Оксид азота	анализ	1 раз в квартал
	Оксид углерода	анализ	1 раз в квартал
	Освещение (искусственное, естественное, совмещенное)	замер	2 раза в год
	Шум	замер	1 раз в квартал
	Микроклимат (температура, относительная влажность, скорость движения воздуха)	замер	6 раз в год (в начале, середине и конце холодного периода ноябрь январь, февраль и теплого периода май, июль, сентябрь не менее 3 раз в смену (в начале, середине и конце))
Участок кранового хозяйства			
Мостовой кран 3 рабочих места 1.КЦ (1-я очередь)	Вибрация	замер	1 раз в квартал
	Освещение	замер	2 раза в год

Ознакомлен Иванов Иванович

2.КЦ(2-я очередь), 3.ТЦ	(искусственное, естественное, совмещенное)		
	Шум	замер	1 раз в квартал
	Микроклимат (температура, относительная влажность, скорость движения воздуха)	замер	6 раз в год (в начале, середине и конце холодного периода ноябрь январь, февраль и теплого периода май, июль, сентябрь не менее 3 раз в смену (в начале, середине и конце))
	Пыль	анализ	1 раз в квартал
	Двуокись кремния	анализ	1 раз в квартал
	Диоксид азота	анализ	1 раз в квартал
	Оксид азота	анализ	1 раз в квартал
	Оксид углерода	анализ	1 раз в квартал
Турбинный цех			
Помещение турбинного цеха отметка 0м 4 точки : 1.помещение машиниста обходчика 1 очереди, 2. помещение машиниста обходчика 2 очереди 3. помещение машиниста –обходчика бойлерной, 4.цех ремонтная площадка	Освещение (искусственное, естественное, совмещенное)	замер	2 раза в год
	Шум	замер	1 раз в квартал
	Микроклимат (температура, относительная влажность, скорость движения воздуха)	замер	6 раз в год (в начале, середине и конце холодного периода ноябрь январь, февраль и теплого периода май, июль, сентябрь не менее 3 раз в смену (в начале, середине и конце))
Помещение турбинного цеха отметка 8м (6 точек): 1.ЩУ ТГ1-2, 2.ЩУ ТГ-3, 3.ЩУ ТГ-4, 4.ЩУ –ТГ5-6, 5.ЩУ ТГ7-8, 6. цех	Освещение (искусственное, естественное, совмещенное)	замер	2 раза в год
	Шум	замер	1 раз в квартал
	Микроклимат (температура, относительная влажность,	замер	6 раз в год

Ознакомительная версия Мараторий

	скорость движения воздуха)		(в начале, середине и конце холодного периода ноябрь январь, февраль и теплого периода май, июль, сентябрь не менее 3 раз в смену (в начале, середине и конце))
Береговая насосная станция 2 точки: 1.помещение машиниста –обходчика БНС, 2.помещение БНС	Освещение (искусственное, естественное, совмещенное)	замер	2 раза в год
	Шум	замер	1 раз в квартал
	Микроклимат (температура, относительная влажность, скорость движения воздуха)	замер	6 раз в год (в начале, середине и конце холодного периода ноябрь январь, февраль и теплого периода май, июль, сентябрь не менее 3 раз в смену (в начале, середине и конце))
Электрический цех			
Помещение аккумуляторных батарей: 1. АБ№1 2. АБ№2 3. АБ№3	Освещение (искусственное, естественное, совмещенное)	замер	2 раза в год
	Серная кислота	анализ	1 раз в месяц
	Щёлочь	анализ	1 раз в месяц
Рабочее место аккумуляторщика	Освещение (искусственное, естественное, совмещенное)	замер	2 раза в год
	Микроклимат (температура, относительная влажность, скорость движения воздуха)	замер	6 раз в год (в начале, середине и конце холодного периода ноябрь январь, февраль и теплого периода май, июль, сентябрь не менее 3 раз в смену (в начале, середине и конце))
	шум	замер	1 раз в год
пристанционный узел	электромагнитное поле	замер	1 раз в квартал
ОРУ 35кВ	электромагнитное поле	замер	1 раз в квартал

Ниваедей Ирина Аркадьевна

ОРУ 110кВ	электромагнитное поле	замер	1 раз в квартал
ОРУ 220кВ	электромагнитное поле	замер	1 раз в квартал
Химический цех			
Помещение ВПУ	Освещение (искусственное, естественное, совмещенное)	замер	2 раза в год
	шум	замер	1 раз в год
	Микроклимат (температура, относительная влажность, скорость движения воздуха)	замер	6 раз в год (в начале, середине и конце холодного периода ноябрь январь, февраль и теплого периода май, июль, сентябрь не менее 3 раз в смену (в начале, середине и конце))
	Пары кислоты HCl	анализ	1 раз в месяц
насосное помещение	шум	замер	1 раз в год
гидразинное помещение	аммиак	анализ	1 раз в месяц
	Освещение (искусственное, естественное, совмещенное)	замер	2 раза в год
Известковое помещение	Пыль (извести)	анализ	1 раз в квартал
Центральная лаборатория	Контроль параметров вентиляционных систем (местной и приточной)	замер	1 раз в год
Экспресс лаборатория	Контроль параметров вентиляционных систем (местной и приточной)	замер	1 раз в год
Лаборатория сточных вод	Контроль параметров вентиляционных систем (местной и приточной)	замер	1 раз в год
Участок по эксплуатации общестанционного оборудования			
Ацетиленовая станция (2 точки): 1. помещение газогенераторщика	Шум	замер	1 раз в год
	Микроклимат	замер	6 раз в год

Электронный архивный документ

3. аппаратная	(температура, относительная влажность, скорость движения воздуха)		(в начале, середине и конце холодного периода ноябрь январь, февраль и теплого периода май, июль, сентябрь не менее 3 раз в смену (в начале, середине и конце))
	Освещение (искусственное, естественное, совмещенное)	замер	2 раза в год
	ацетилен	анализ	1 раз в квартал
Помещение компрессорных установок (2 точки): 1.помещение машиниста компрессорных установок, 2.Машинное отделение	Освещение	замер	2 раза в год
	Шум	замер	1 раз в квартал
	Микроклимат (температура, относительная влажность, скорость движения воздуха)	замер	6 раз в год (в начале, середине и конце холодного периода ноябрь январь, февраль и теплого периода май, июль, сентябрь не менее 3 раз в смену (в начале, середине и конце))
Помещение кислородной станции (3 точки) 1. рабочее место наполнителя баллонов; 2. помещение аппаратчика, 3. аппаратная	шум	замер	1 раз в квартал
	Освещение(искусственное, естественное, совмещенное)	замер	2 раза в год
	Микроклимат (температура, относительная влажность, скорость движения воздуха)	замер	6 раз в год (в начале, середине и конце холодного периода ноябрь январь, февраль и теплого периода май, июль, сентябрь не менее 3 раз в смену (в начале, середине и конце))

Эксперт по аудиту ПБ и ОТ Дрыгало А.И.

Копия верна. Администратор