


Приложение 1. Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

Номер закупок (тендера):	18
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	конкурс путем тендера по закупке товаров ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» затраты на которые учитываются при утверждении тарифов (ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ, ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ -100кПА...150кПА, ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ-РАЗРЕЖЕНИЯ)
Номер лота:	Лот №1
Наименование лота:	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ, ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ -100кПА...150кПА, ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ-РАЗРЕЖЕНИЯ
Описание лота:	Годовой объем на 2020 год. Отгрузка по заказу покупателя, срок поставки 90 календарных дней.
Дополнительное описание лота:	Наличие сертификатов качества, наличие сертификата сыр, паспортов. Товар должен быть не бывший в эксплуатации, не имеющий в составе восстановленных и/или бывших в эксплуатации деталей или узлов, в заводской упаковке, с заводской консервацией, при наличии технической документации и находившийся на хранении не более половины срока хранения, предусмотренного законодательством и/или документами завода изготовителя для данного вида товара.
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	72,00
Единица измерения:	шт
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	DDP, ГРЭС, РК, Карагандинская область, Абайский рай., п. Топар, учетный квартал 060, строение 29.
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	Период закупок январь 2020 года - декабрь 2020 года.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Корпус односекционный, внешний модуль светодиодной индикации итц-420-м4. выходной сигнал 4...20ма. код присоединения у процессу м20х1,5. исполнение мембраны из нержавеющей стали 316l, исполнение штуцера из стали 12х18р10е, материал уплотнительных колец фторопласт для любых сред. климатическое исполнение для температуры окружающего воздуха - 25...+70с. класс точности 0,5. электрическое подключение через вилку gsp-311, диаметр кабеля 7мм. наличие герконового реле и брелока для герконового реле. комплект монтажных частей: гайка м20х1,5, ниппель, прокладка. дополнительные стендовые испытания в течение 360ч. наличие государственной поверки.

Заявка потенциального поставщика должна соответствовать Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73 (см. <http://kazakhmys-energy.kz/ru/news>).

Председатель тендерной Комиссии

Альжанов Т.Б.  
(Ф.И.О.)

 12.12.19  
(Подпись, дата)