УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ТОО «Жез.РЭК»
Жылыбаев О.О.
_____(подпись)
«30» 09 2026г.

Техническая спецификация
закупаемых услуг

Сервисное обслуживание приборов системы учета тепловой энергии РПБ ТОО «Жез.РЭК» на 2027г.

Акаева Асел Алпысевна

Город Жезказган
2026 год

Содержание

Раздел 1. Предисловие
Раздел 2. Наименование структурного подразделения и предприятия заказчика
Раздел 3. Местоположение
Раздел 4. Термины, их определения, сокращения
Раздел 5. Объём выполняемых услуг. Срок оказания услуг
Раздел 6. Обязанности исполнителя услуг
Раздел 7. Требования к исполнителю и к персоналу исполнителя услуг (с предоставлением подтверждающих документов)

Акаева Асел Алпысевна

Раздел 1. Предисловие

Услуга по сервисному обслуживанию приборов системы учета тепловой энергии РПБ ТОО «Жез.РЭК» на 2027г.

Раздел 2. Наименование структурного подразделения и предприятия заказчика

Служба релейной защиты и автоматики (далее по тексту - СРЗА). Товарищество с ограниченной ответственностью «Жезказганская распределительная электросетевая компания» (далее по тексту - ТОО «Жез.РЭК»).

Раздел 3. Местоположение

Местом предоставления услуги является Республика Казахстан, обл. Ұлытау, г. Жезказган, ул. М. Маметовой, 33, ТОО «Жез.РЭК».

Раздел 4. Термины, их определения, сокращения
(применяемые в данной технической спецификации)

СИ – Средство измерений.

Раздел 5. Объём выполняемых услуг. Срок оказания услуг

Объём выполняемых услуг, срок оказания услуг:

Годовое техническое (сервисное) обслуживание узла учета тепловой энергии теплоносителя, ежемесячный контроль за правильностью работы приборов: преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ - 2шт., термопреобразователь сопротивления ТСП 001 – 2шт., тепловычислитель – 1шт. Настройка приборов в случае сбоя. Учет потребляемой тепловой энергии, ежемесячное в течение отопительного периода предоставление данных в теплоснабжающую организацию. По необходимости замена элементов питания.

Организация поверки термопреобразователей сопротивления ТСП 001 в количестве 2 штуки, с предоставлением в ТОО «Жез.РЭК» документов (сертификатов, извещений) по результатам поверки.

Доставка персонала, инструментов и приспособлений до места оказания услуг – за счёт исполнителя.

Срок оказания услуг с момента подписания договора по 31.12.2027г.

Акаева Асел Алпысевна

Раздел 6. Обязанности исполнителя услуг

Обязанности исполнителя:

1) Организация поверки термопреобразователей сопротивления ТСП 001 в количестве 2 штуки, с предоставлением в ТОО «Жез.РЭК» документов (сертификатов, извещений) по результатам поверки.
2) Регламентные работы в течение теплового сезона с января по декабрь 2027 года;
3) Периодическое обслуживание приборов (снятие и анализ показаний узла учета, настройка, мелкий текущий ремонт). Ежемесячно.
4) Распечатка ведомостей теплопотребления, составление отчета и защита его в теплоснабжающей организации. Ежемесячно.
5) Пуско-наладочные работы на узле учета тепловой энергии. Сдача в эксплуатацию инспектору теплоснабжающей организации. Перед началом отопительного сезона. Октябрь.
6) Вызов инспектора теплоснабжающей организации на сдачу узла учета тепловой энергии. Перед началом отопительного сезона. Сентябрь - Октябрь.
7) Подготовка узла учета тепловой энергии к следующему отопительному сезону. Август – Сентябрь.
8) Ремонт или замена приборов узла учета тепловой энергии в случае их неисправности.
9) Обслуживание узла учета тепловой энергии при каждом посещении:
   8.1) Оценка технического состояния и некоторые технологические операции восстановительного характера: регулирование, наладка, очистка, смазка;
   8.2) Замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение мелких дефектов;
   8.3) Узел учета проверяется на отсутствие течей, подтёков, а также мокрых пятен на наружной поверхности тепловой изоляции;
   8.4) Осмотр входных задвижек, входных и выходных коллекторов;
   8.5) Контроль параметров (давление, температура, расход) теплоносителя, поступающего из теплосети и возвращаемого в теплосеть, параметров теплоносителя, поступающих и возвращаемых из каждой из систем теплопотребления.
   8.6) Проверка узла подпитки на наличие нормативной утечки (при утечке теплоносителя, превышающей установленные нормы, принимаются меры к обнаружению места утечки и её устранению).

Акаева Асел Алпысевна

Раздел 7. Требования к исполнителю и к персоналу исполнителя услуг (с предоставлением подтверждающих документов)

Исполнитель гарантирует, что обладает соответствующими правами на оказание услуг в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан на данный вид услуг.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, исполнитель обязуется возместить заказчику причинённый ущерб.

Оказание услуг производится с использованием технического оборудования, соответствующего государственным стандартам и техническим условиям, действующим на территории Республики Казахстан. Требуется наличие у исполнителя соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, действующих на территории Республики Казахстан, удостоверяющих их соответствующее качество.

Начальник СРЗА/_____/Қазыбек Ә.М.
Дата 29.09.2026г.

Разработчик технической спецификации:
Инженер-метролог СРЗА/_____/Баннов О.И.

Акаева Асел Алтынсовна