Утверждаю:
Директор
филиала ТОО «Жез.РЭК»
«Балхашские электрические сети»
_____А.Ж. Мырзалиев
«_13_» _____03_____2026 г.

Техническая спецификация закупаемых услуг.

Услуга по проведению сервисного обслуживания приборов системы учёта тепловой энергии филиала ТОО «Жез.РЭК»

«Балхашские электрические сети» на 2027г.

г. Балхаш
2026г.

Акаева Асел Алпысевна

Содержание:

Раздел 1. Предисловие.
Раздел 2. Наименование структурного подразделения и предприятия заказчика.
Раздел 3. Местоположение.
Раздел 4. Термины, их определения, сокращения.
Раздел 5. Объём выполняемых услуг. Срок оказания услуг.
Раздел 6. Обязанности исполнителя услуг.
Раздел 7. Требования к исполнителю и к персоналу исполнителя услуг (с предоставлением подтверждающих документов).

Акаева Асел Алпысевна

Раздел 1. Предисловие.

Услуга по техническому обслуживанию контрольно-измерительных приборов и автоматики системы учета тепловой энергии. Согласно Правил пользования тепловой энергией №211 утверждены приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 18 декабря 2014 г., глава 4, п.22.

Раздел 2. Наименование структурного подразделения и предприятия заказчика.

Филиал Товарищество с ограниченной ответственностью «Жезказганская распределительная электросетевая компания» «Балхашские электрические сети» (далее – филиал ТОО «Жез.РЭК» «БЭС»).

Раздел 3. Местоположение.

Местом предоставления услуги является Республика Казахстан, Карагандинская обл., г. Балхаш, ул. Аманат 8, г. Приозерск, ЦРП-2.

Раздел 4. Термины, их определения, сокращения.

СИ – Средство измерений.

Раздел 5. Объём выполняемых услуг. Срок оказания услуг.

Объём выполняемых услуг, срок оказания услуг:

Техническое (сервисное) обслуживание узла учета тепловой энергии теплоносителя, контроль в течении отопительного периода за правильностью работы приборов: преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ - 2шт., Питерфлоу РС-2шт., термопреобразователь сопротивления Pt500– 2шт., тепловычислитель ВКТ-7 – 2шт. Настройка приборов в случае сбоя. Учет потребляемой тепловой энергии, ежемесячно в течение отопительного периода предоставление данных в теплоснабжающую организацию. По необходимости замена элементов питания.

Доставка персонала, инструментов и приспособлений до места оказания услуг – за счёт исполнителя.

Срок оказания услуг с момента заключения договора по 31.12.2027г.

Раздел 6. Обязанности исполнителя услуг.

Исполнитель обязан:

- обеспечить выполнение необходимого вида услуги;

Акаева Асел Алпысевн

- соблюдение квалифицированным персоналом исполнителя всех требований инструкций, правил техники безопасности;

- соблюдение персоналом исполнителя пропускного режима, требований техники безопасности и распорядка, установленного на территории предприятия филиала ТОО «Жез.РЭК» «БЭС»;

- наладка системы на объекте;

- профилактика оборудования;

- подготовка к эксплуатации и проверка функционирования после установки, ввод в эксплуатацию узла учета;

- выявление нештатных ситуаций и неисправностей в работе системы по заявке ЗАКАЗЧИКА с выдачей рекомендаций по их устранению;

- снятие распечаток с показаниями приборов учёта тепловой энергии;

- составление ежемесячных отчётов о потреблённой тепловой энергии на основании полученных показаний приборов.

Раздел 7. Требования к исполнителю и к персоналу исполнителя услуг (с предоставлением подтверждающих документов).

Исполнитель гарантирует, что обладает соответствующими правами на оказание услуг в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан на данный вид услуг.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, исполнитель обязуется возместить заказчику причинённый ущерб.

Оказание услуг производится с использованием технического оборудования, соответствующего государственным стандартам и техническим условиям. Требуется наличие у исполнителя соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, действующих на территории Республики Казахстан, удостоверяющих их соответствующее качество.

Должность, подпись и Ф.И.О. руководителя

Начальник СРЗиА/_____/Мун Е.Г.

Дата 10.03.2025г.

Согласовано:
Юридический отдел ТОО «Жез.РЭК»:_____

Разработчик технической спецификации:
Инженер СРЗиА/_____/ Чередникова В.Т.
тел.87776580382

Акаева Асел Алпысбаевна

Приложение 1

График
по проведению сервисного обслуживания приборов системы учёта тепловой энергии.

№ п/п	Наименование	Тип	Кол-во. шт.	Место нахождения узла учета	Месяц 2027г.
1	Тепловычислитель	ВКТ-7	1	г. Балхаш, ул. Аманат, 8	январь, февраль, март, апрель, октябрь, ноябрь, декабрь
	Электромагнитный расходомер	Питерфлоу РС от 10 до 50мм	2		
	Термопреобразователь сопротивления	Pt500	2		
2	Тепловычислитель	ВКТ-7	1	г. Приозерск, ЦРП-2	январь, февраль, март, апрель, октябрь, ноябрь, декабрь
	Электромагнитный расходомер	ПРЭМ	2		
	Термопреобразователь сопротивления	Pt500	2		

Начальник СРЗиА/_____/Мун Е.Г.

Инженер СРЗиА/_____/Чередникова В.Т.

Акаева Асел Алпысбаевна